

این سیاهه را چاپ کنید و در بازرسی دوره‌ای سیستم اعلام و اطفای حریق، هر مورد را بررسی و علامت بزنید.

۱) پنل کنترل و منبع تغذیه

- ☐ سالم بودن پنل کنترل و روشن بودن چراغ وضعیت عادی
- ☐ عملکرد صحیح باتری پشتیبان و شارژ کامل آن
- ☐ نبود خطای فعال (Fault) روی پنل
- ☐ ثبت تاریخ و نتیجه آخرین بازرسی

۲) دتکتورها و شستی‌ها

- ☐ سالم و تمیز بودن دتکتورهای دود و حرارت
- ☐ آزمایش عملکرد نمونه‌ای از دتکتورها
- ☐ سالم و در دسترس بودن شستی‌های اعلام حریق دستی
- ☐ نبود مانع یا رنگ‌آمیزی روی دتکتورها

۳) آژیر و اعلام‌کننده‌ها

- ☐ عملکرد صحیح آژیرها و فلاشرها در تست
- ☐ شنیده شدن آژیر در همه نقاط ساختمان
- ☐ هماهنگی اعلام حریق با سیستم تخلیه
- ☐ عملکرد ارتباط با مرکز پایش (در صورت وجود)

۴) سیستم اطفای

- ☐ فشار و شارژ مناسب کپسول‌ها و سیلندرهای اطفای
- ☐ سالم بودن نازل‌ها، لوله‌کشی و شیرهای سیستم
- ☐ بازبودن مسیر پاشش و نبود انسداد
- ☐ تاریخ اعتبار و بازرسی کپسول‌های دستی

۵) دسترسی و علائم

- ☐ در دسترس و بدون مانع بودن تجهیزات اطفای
- ☐ نصب علائم راهنمای تجهیزات و مسیر خروج
- ☐ روشنایی اضطراری در مسیرهای فرار
- ☐ بازبودن درها و مسیرهای خروج اضطراری

۶) مستندسازی و آموزش

- ☐ وجود نقشه به‌روز سیستم اعلام و اطفای
- ☐ ثبت سوابق بازرسی، تست و نگهداری
- ☐ آموزش کارکنان برای واکنش به آژیر حریق
- ☐ برنامه نگهداری دوره‌ای طبق استاندارد (مثل NFPA 72)